МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Волгоградской области)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Волгограду
(отделение НД и ПР по Дзержинскому,
Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам)

ул. Созидательская, 2, г. Волгоград, 400040
Тел: 8-8442 73-91-17
Телефоны доверия:
(8-8442) 789999 ГУ МЧС России по Волгоградской области
E-mail: und34_emercom@volganet.ru

Председателям садоводческих
товариществ
(по реестру)

25.06.2020 № 34/05/206
На № _____ от _____.

«Об усилении противопожарной обстановки и принятии дополнительных мер»

Уважаемые руководители!

Настоящим информирую Вас, что с начала текущего года, в связи с устоявшейся засушливой погодой, на территории города Волгограда произошло резкое увеличение количества пожаров, происшедших на открытой территории. Согласно статистическим данным, зарегистрировано 1 243 пожара, в результате которых погибло 13 человек, травмировано 19 человек из них 3 ребенка. Увеличение количества пожаров произошло на территории: Кировского на 23% - 235 случаев; Центрального на 26,7% - 38 случаев районов города. Увеличение количества погибших людей на пожарах зарегистрировано в Тракторозаводском в 4 раза - 4 случая; в Кировском на 300% - 4 случая, а количество травмированных людей на пожарах зарегистрировано в Тракторозаводском районе города на 100% - 6 случаев.

В целях стабилизации обстановки с пожарами, а также гибели и травмирования на них людей, предупреждения административных правонарушений, в том числе связанных с выжиганием сухой растительности, разведением костров, и т.д. (в условиях особого противопожарного режима действующего на основании Постановления Губернатора Волгоградской области от 10.04.2020 № 254 на территории Волгоградской области с 08 часов 00 минут 13.04.2020 года), настоятельно рекомендую Вам:

1. установить контроль за проводимой работой по очистке прилегающих к СНТ территорий от мусора и сухой растительности

СНТ «ДЗЕРЖИНЕЦ»
26 ИЮН 2020
2228

2. продолжить реализацию комплекса дополнительных профилактических мероприятий, направленных на недопущение складирования мусора, и других сгораемых материалов на территории СНТ, выжиганием сухой растительности, разведением костров, и т.д.

3. с членами садоводческих товариществ провести дополнительные инструктажи о недопущении сжигания мусора и горючих отходов в пределах противопожарных расстояний до зданий и сооружений, а также о правилах утилизации мусора и горючих отходов.

В целях обеспечения пожарной безопасности на Ваших территориях, отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области обращает Ваше внимание на соблюдение элементарных требований пожарной безопасности пренебрежение которыми может привести к печальным последствиям, а также доводит Вам требования пожарной безопасности, которые носят обязательный характер исполнения.

Основными нормативными правовыми актами и нормативными документами в области пожарной безопасности для садоводческих некоммерческих товариществ являются: постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» (либо его актуализированная редакция – СП 53.13330.2011).

К планировке территорий садоводческих товариществ, возведению строительных объектов капитального, временного характера, поддержанию противопожарного режима вышеуказанными нормативными документами предъявляется ряд требований:

- противопожарный разрыв от края территории СНТ до ближайшего лесного массива должен быть не меньше 15 м.
- к территории садоводства должна вести подъездная дорога, соединенная с автодорогой общего пользования.
- на территорию СНТ, состоящего из менее 50 участков, необходим 1 въезд, при большем количестве садовых участков – не меньше 2 въездов с шириной ворот не меньше 4, 5 м, калиток – не менее 1 м.
- ширина проезжей части дорог внутри СНТ должна быть для улиц – не меньше 7 м, для проездов – не менее 3 м.
- длина тупиковых проездов не должна быть больше 150 м. Такие проезды должны заканчиваться обустроенными для разворота автомашин площадками размерами не меньше чем 15х15м, где запрещается стоянка любой техники.
- противопожарные разрывы на одном участке не нормируются; между домами, надворными постройками на смежных участках должны быть не меньше приведенных в таблице 2 СП 53.13330.

Согласно «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» собственники садовых, жилых домов на территориях СНТ должны:

- с наступлением пожароопасного периода обеспечить наличие на земельном участке емкости с водой или огнетушителя, хранить который следует согласно требованиям инструкции производителя;
- регулярно выполнять покос травы, убирать горючий мусор с земельного участка;
- не могут хранить на садовом участке, территориях общего пользования какие-либо емкости с горючими жидкостями, ЛВЖ;
- не могут устраивать свалки сгораемых отходов.

Территория СНТ должна быть оборудована звуковой сигнализацией на случай оповещения людей при возникновении пожара, обеспечена запасами воды, необходимыми для пожаротушения.

Так как СНТ крайне редко обеспечены системами наружного противопожарного водопровода, то согласно нормативным документам такие территории при отсутствии централизованного водоснабжения, должны оборудоваться другими видами наружного противопожарного водоснабжения:

- пожарными водоемами, резервуарами. Согласно установленных требований и норм: емкости не меньше 30 м3 устанавливаются если число садовых участков не превышает 300; не меньше 60 м3, если в СНТ больше 300 участков.

- пожарным пирсом, предназначенным для забора воды из реки, пруда, озера, если природный водоем протекает, находится на территории, в непосредственной близости от СНТ. Возле каждого искусственного, естественного водоисточника необходимо обустройство площадки для свободного подъезда, разворота; установки, забора воды не меньше чем 2 пожарными автомобилями;

- СНТ, что включают до 300 садовых участков, должны приобретать, содержать в работоспособном состоянии 1 переносную пожарную мотопомпу; при количестве участков 301–1000 возимую прицепную мотопомпу; если же участков больше 1000, то не меньше 2 возимых мотопомп. Для размещения, хранения пожарных мотопомп необходимо отдельное строение или специальное помещение.

Реализация предлагаемых мероприятий, позволит повысить уровень пожарной безопасности, стабилизировать обстановку с пожарами и последствиями от них в весенне-летний пожароопасный период.

Также обращаю внимание, что соблюдение элементарных требований пожарной безопасности оградит Вас от беды, предотвратит гибель людей и сохранит имущество как ваше, так и третьих лиц.

О рассмотрении данной информации и принятии соответствующих мер прошу Вас сообщить в отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Волгограду управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Волгоградской области (400040, г. Волгоград, ул. Созидательская, 2, E-mail: Fore2@bk.ru).

Начальник ОНД и ПР по Дзержинскому,
Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому районам
ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России
по Волгоградской области В.С. Гусев